

Forbrugerinformation 2023

I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1383 af 3. oktober 2022, § 31, som omhandler vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket hvert år informere medlemmerne om drikkevandets kvalitet m.v.

Der er i 2022 udpumpet 241.701m³ vand til forbrug i Bellinge.

I det efterfølgende skema er nogle værdier for kvaliteten af det vand der leveres fra Vandværket.

Analyseparametre	Enhed	Resultat	Højest tilladelige værdier:
Hårdhedsgrad	⁰ dH	11,9	30
Jern	mg/l	< 0,01	0,1
Mangan	mg/l	< 0,002	0,02
Bakterier(coliforme)*	MPN/l	0	0
Bakterier(E-coli)**	MPN/l	0	0
Kimtal 22 grader	CFU/ml	< 1	50
Kimtal 37 grader	CFU/ml	< 1	5

Drikkevandets kvalitet må betegnes som rigtig god.

Yderligere oplysninger om drikkevandets kvalitet, kan indhentes på Vandværkets hjemmeside, hvor samtlige analyse resultater er tilgængelige.

<https://bellingevand.dk/Vandkvalitet/Vandanalyser>

Såfremt der ønskes yderligere information om drikkevandet eller vandværket i al almindelighed, kan dette ske ved henvendelse til:

Mogens Schlotfeldt, Elmegårdsvej 24, 5250 Odense SV, Tlf.: 53 31 43 60.

Vigtig information!

Du finder vigtige informationer på vores hjemmeside som er.: <https://bellingevand.dk/>

Du kan også vælge at komme til vores generalforsamling, hvis du vil høre om vores drift, fremtidsplaner osv. Vi er åbne for at høre jeres mening, vel mødt.

M.v.h. Bestyrelsen – 15.02.2023.